

Додаток 3

до Вимог щодо здійснення обліку
фонду захисних споруд цивільного захисту
(підпункт 2 пункту 7 розділу І)

Акт

огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)
щодо можливості його використання для укриття населення

23.07.2026 року
(дата)

с. Мигія
(назва населеного пункту)

Комісією у складі:

- начальника відділу № 2 Первомайського РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у
Миколаївській області підполковника служби цивільного захисту ГЕДЗИКА
Сергія Івановича,

- заступника голови Мигіївської сільської ради ПОЧТАРЕНКО Світлани
Миколаївни
(посада(и), прізвище(а), власне(ї) ім'я (імена) та по батькові (за наявності) особи (осіб), яка(ї) здійснювала(и)
огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення))

у присутності:

в.о.директора Відокремленого структурного підрозділу «Мигійський
фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету»
КУЗНЕЦОВОЇ Тетяни Миколаївни
(посада, прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) власника об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)
або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), місцезнаходження
якого Миколаївська обл., Первомайський р-н., с. Мигія, вул. Перемоги,
2, що належить Відокремленому структурному підрозділу «Мигійський
фаховий коледж Миколаївського національного аграрного
університету»

(найменування балансоутримувача)

форма власності державна
(державна/комунальна/приватна)

Координати місцезнаходження основного входу:

довгота 30.960521
(не менше 6 цифр після десяткового розділювача)

широта 48.034612
(не менше 6 цифр після десяткового розділювача)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта підвальне приміщення, вбудоване в двохповерхову будівлю коледжу

(основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю (споруду) з висотою, у гірничих виробках), найменування виробу/продукції (торговельна марка, тип/номер моделі, модифікація, артикул, номер партії/серія) та інша інформація про об'єкт)

2. Загальна площа 117,8 м², з висотою до стелі 2,5 м та об'ємом 294,5 м³.

3. Загальний стан об'єкта:

технічний задовільний

(нормальний, задовільний, непридатний до нормальної експлуатації, аварійний, не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

4. Стан приміщень чисте, сухе, без ознак підтоплення

(чисті або захищені, сухі або сірі, з ознаками підтоплення (затоплення))

5. Стан входів, додаткових аварійних виходів 1 вхід, не захищено, захищено від атмосферних опадів, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю

(кількість, входи не захищено, захищено від атмосферних опадів навісьями або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

6. Стан системи вентиляції не передбачено проєктом, наявна примусово-витяжна та природна вентиляція, чиста

(передбачено / не передбачено, наявність, цілісність, комплектність, чистота, природна вентиляція, механічна вентиляція або примусова, припливна вентиляція і витяжна тощо)

7. Стан системи водопостачання наявне централізоване водопостачання, справне, наявні ємності для питної та технічної води

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

8. Стан системи каналізації передбачено проєктом, наявна, справна, чиста

(передбачено / не передбачено, наявність, цілісність, справність та чистота)

санвузли наявний один унітаз, справний, чистий

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, країв, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих об'єктів) відсутні

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

9. Стан системи опалення не передбачено проєктом

(передбачено / не передбачено, наявність, цілісність, справність)

10. Стан системи електропостачання та електроосвітлення система електропостачання наявна, справна, наявне резервна система електропостачання та освітлення

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

11. Засоби зв'язку та оповіщення наявність доступу до мережі «Інтернет»

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність доступу до мережі «Інтернет», зокрема шляхом бездротового з'єднання, та інші засоби)

12. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

не передбачено проєктом, відсутня

(передбачено / не передбачено, наявність, справність)

наявність первинних засобів пожежогасіння

наявні первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники), наявний пожежний щит, укомплектовано згідно норм

(наявність та укомплектованість пожежних крап-комплектів, наявність вогнегасників тощо згідно з нормами)

13. Облаштування засобами для забезпечення інклюзивності **не**

облаштовано, так як не передбачено проєктом

(наявність облаштованих входів/виходів, інших засобів та їх справність)

14. Наявність точки доступу до мережі «Інтернет» **наявний доступу до мережі «Інтернет» через Wi-Fi**

(наявність обладнання, можливість підключення та справність, у тому числі наявність доступу до мережі «Інтернет» через Wi-Fi)

15. Інша інформація **код в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, Програмно-апаратному комплексі «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (Державній інформаційній системі освіти) – 1204, приміщення облаштовані для проведення навчального процесу.**

(вказується інформація щодо захисних властивостей, документів, що підтверджують їх наявність (скановані копії додаються окремо), для закладу освіти вказується його код в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, Програмно-апаратному комплексі «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (Державній інформаційній системі освіти), облаштування приміщень для проведення навчального процесу, а також інша інформація за потреби)

Висновок
про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)
для укриття населення

Об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) **рекомендовано** для укриття **учасників освітнього процесу Відокремленого структурного підрозділу «Мигійський фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету»**

(рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення та включити до фонду захисних споруд цивільного захисту) (категорія населення, що укривається) у загальній кількості **до 50 осіб**

(розрахункова місткість відносно до ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту») як **найпростіше укриття**

(найпростіше укриття, первинне (мобільне) укриття, споруда подвійного призначення із захисними властивостями сховища або протирадіаційного укриття)

(для введеної в експлуатацію частини станції метрополітену)

Обставини, що унеможливають укриття населення в об'єкті (будівлі, споруді, приміщенні) або перелік рекомендованих заходів, що необхідно виконати для можливості використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення: _____

Особи, які склали цей Акт:

Начальник відділу № 2
Первомайського РУ ЦЗ та ПД
ГУ ДСНС України
у Миколаївській області
(посада)

(підпис)

Сергій ГЕДЗИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник голови
Мигіївської сільської ради
(посада)

(підпис)

Світлана ПОЧТАРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

З цим Актом ознайомлений:

В.о.директора Відокремленого
структурного підрозділу
«Мигійський фаховий коледж
Миколаївського національного
аграрного університету»
(власник об'єкта (будівлі, споруди,
приміщення) або уповноважена ним особа)

(підпис)

Тетяна КУЗНЄЦОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М. П. (за наявності)

